

Punct de prelevare **28**

Săcele - Bd George Moroianu nr. 399 (Garaj autobuze)

Data primirii probei și introducerii în lucru: 18.09.2018

Perioada efectuării analizelor: 18.09.2018-21.09.2018

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE

Valori conform RI nr. B 439 / 21.09.2018

Parametri fizico-chimici

Nr. crt.	Parametru	U.M.	Valoare determinată	Valoare maxim admisă / Interval de referință	Metoda de analiză
1.	Turbiditate*	NTU / FNU	0,84	5	SR EN ISO 7027-1:2016
2.	pH	unit.	8,00 / 25,1 °C	6,5 ÷ 9,5	SR EN ISO 10523 :2012
3.	Conductivitate	µS / cm	342 / 25,8 °C	2500	SR EN 27888 : 1997
4.	Clor liber	mg Cl ₂ / L	0,100	0,100 ÷ 0,500	SR EN ISO 7393-2 :2002
5.	Amoniu	mg NH ₄ ⁺ / L	< 0,013	0,500	SR ISO 7150-1: 2001
6.	Nitrați *	mg NO ₃ ⁻ / L	3,97	50	SR ISO 7890-3 : 2000
7.	Nitriți	mg NO ₂ ⁻ / L	< 0,011	0,500	SR EN 26777:02 : C91:2006
8.	Indice KMnO ₄	mg O ₂ / L	1,01	5	SR EN ISO 8467: 2001
9.	Suma Ca ²⁺ +Mg ²⁺ (duritate)	°d	9,26	minim 5	SR ISO 6059 : 2008
10.	Cloruri	mg Cl ⁻ / L	5,63	250	SR ISO 9297 : 2001

Parametri microbiologici

Nr. crt.	Parametru	U.M.	Valoare determinată	Valoare maxim admisă	Metoda de analiză
1	Bacterii coliforme*	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1: 2015 ; A1:2017
2	<i>Escherichia coli</i> *	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 9308-1: 2015 ; A1:2017
3	Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 7899-2 : 2002
4	<i>Clostridium perfringens</i> *	UFC/100 ml	0	0	SR EN ISO 14189 : 2017
5	NTG la 37°C	UFC/1 ml	nicio modificare anormală	nicio modificare anormală	SR EN ISO 6222 : 2004
6	NTG la 22°C	UFC/1 ml	nicio modificare anormală	nicio modificare anormală	SR EN ISO 6222 : 2004

*Încercare neacreditată

UFC = unități formatoare de colonii

Proba de apă a fost analizată în conformitate cu Programul de Monitorizare de Control a Calității Apei Potabile pentru anul 2018, avizat de către Direcția de Sănătate Publică Braşov.

Concluzie:

Proba de apă analizată este conformă cu Legea nr. 458/2002 (actualizată 2011) pentru indicatorii prevăzuți de lege la secțiunea „Monitorizare de control”

EXPLICITAREA INDICATORILOR DIN RAPORTUL DE ANALIZĂ A APEI POTABILE

Turbiditatea

Caracterizează transparența / limpezimea apei și se datorează prezenței în suspensie a unor particule foarte fine, care nu sedimentează în timp.

PH-ul

Definește caracterul neutru, alcalin sau acid al apei.

Conductivitatea electrică

Reprezintă o măsură a concentrației substanțelor ionizabile din apă.

Clorul liber

Reprezintă cantitatea de clor rămasă în apă după dezinfectia ei. Prezența clorului rezidual în limitele admise indică atât faptul că dezinfectia s-a efectuat (cantitatea introdusă a fost suficientă), cât și faptul că se asigură integritatea rețelei de distribuție.

Aluminiul

Poate fi prezent în apă atât în mod natural, dar și ca urmare a procesului de tratare a apei brute.

Amoniul, nitriții și nitrații

Sunt derivați ai azotului care pot proveni din compoziția solului sau dintr-un proces de descompunere a unor substanțe organice care conțin azot.

Oxidabilitatea

Reprezintă cantitatea de oxigen necesară oxidării unor substanțe organice care fie au proveniență telurică, fie s-au acumulat accidental, la un moment dat; ea se masoară prin indicele de permanganat.

Duritatea totală a apei

Suma ionilor de calciu și magneziu - reprezintă concentrația totală de calciu și magneziu; aceasta este o caracteristică naturală a apei.

Escherichia coli, bacteriile coliforme și enterococii

Sunt microorganisme prezente în mediul înconjurător a căror prezență în apă poate provoca boli.

NTG-ul (numărul total de germeni)

Reprezintă numărul total de colonii care se dezvoltă la temperaturi de 37 °C și 22 °C. Sunt microorganisme provenite de la surse diverse, cum sunt solul sau vegetația. Orice creștere bruscă a numărului rezultat poate constitui un prim avertisment referitor la o poluare serioasă.