COMPANIA apa BRAȘOV

Compania Apa Brașov S.A.
Laborator Apă Potabilă
Braşov, Str. Drumul Cernatului 32bis
www.apabrasov.ro; email: lab_apa_potabila@apabrasov.ro

acreditat pentru ÎNCERCARE
ROMÂNIA RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 677

Punct de prelevare

UZINA DE APĂ- BC1

Beneficiar raport de încercare: **CLIENT INTERN – UZINA DE APĂ TĂRLUNG**
Matricea obiectului de încercat: apă potabilă
Data primirii probei şi introducerii în lucru: 14.10.2026 Ora prelevării: 08:21 Ora recepției: 11:10
Prelevarea a fost efectuată de: Spătaru Alexandru
Perioada efectuării analizelor: 14.10.2026-17.10.2026
Parametrii determinați sunt conf. **Comandă anuală client intern nr. 110457 / 08.01.2026** **Cod probă: 2183**

RAPORT DE ÎNCERCARE nr. U 2183 / 19.10.2026

Parametri fizico-chimici

Nr. crt.	Parametru	U.M.	Valoare determinată	Valoare admisă**	Metoda de analiză	Incertitudine de măsurare la CMA
1	Turbiditate	NTU	0,32	max.1 la ieşirea din staţie max. 4 la consumator	SR EN ISO 7027-1:2016/ PS-LAP-04	± 10%
2	pH la 25,1 °C	unit.	7,9	6,5 ÷ 9,5	SR EN ISO 10523:2012/ PS-LAP-02	± 0,1
3	Conductivitate la 20°C	µS / cm	295	≤ 2500	SR EN 27888:1997/ PS-LAP-03	± 1,5%
4	Clor rezidual liber	mg / L Cl_2	0,566	0,100 ÷ 0,500	SR EN ISO 7393-2:2018 / PS-LAP-05	± 6%
5	Clor rezidual total	mg / L Cl_2	0,686	Nu se normează^	SR EN ISO 7393-2:2018 / PS-LAP-05	± 6%
6	Aluminiu	µg / L Al^{3+}	38,49	≤ 200	SR ISO 10566:2001/ PS-LAP-11	± 5%
7	Amoniu	mg / L NH_4^+	< 0,040	≤ 0,500	SR ISO 7150-1:2001/ PS-LAP-07	± 8%
8	Nitraţi	mg / L NO_3^-	0,55	≤ 50,00	SR ISO 7890-3:2000/ PS-LAP-16	± 3%
9	Nitriţi	mg / L NO_2^-	< 0,020	≤ 0,500	SR EN 26777:2002/ PS-LAP-06 SR EN 26777:2002/ C91:2006	± 4%
10	Oxidabilitate	mg / L O_2	0,78	≤ 5,00	SR EN ISO 8467:2001/ PS-LAP-08	± 3%
11	Suma Ca^{2+} + Mg^{2+} (duritate)	grade germane	8,64	≥ 5,00	SR ISO 6059:2008/ PS-LAP-09	± 3%
12	Cloruri	mg / L Cl^-	9,57	≤ 250,00	SR ISO 9297:2001/ PS-LAP-10	± 3%
13	*Culoare la pH 8,0/25,9 °C	mg / L Pt	< 2,00	Acceptabilă pt consumatori şi fără modificări anormale	SR EN ISO 7887:2012/ PS-LAP-18 Metoda C	-
14	*Miros	-	Niciun miros şi/sau gust anormal	Acceptabil pt consumatori şi fără modificări anormale	SR EN 1622:2007/ PS-LAP-19	-
15	*Gust	-			SR EN 1622:2007/ PS-LAP-19	-

Rezultate validate de: Chim. Elena-Alexandra MUNTEANU

Parametri microbiologici

Nr. crt.	Parametru	U.M.	Valoare determinată	Valoare admisă**	Metoda de analiză
1	Bacterii coliforme	număr/100 mL	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017/ PS-LAP-12
2	*Escherichia coli*	număr/100 mL	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/ A1:2017/ PS-LAP-12
3	Enterococi intestinali	număr/100 mL	0	0	SR EN ISO 7899-2:2002/ PS-LAP-13
4	*Clostridium perfringens*, inclusiv spori	număr/100 mL	0	0	SR EN ISO 14189:2017/ PS-LAP-14
5	Număr de colonii la 37°C	UFC/ 1 mL	0	Fără modificări anormale	SR EN ISO 6222:2004/ PS-LAP-01
6	Număr de colonii la 22°C	UFC/ 1 mL	0	Fără modificări anormale	SR EN ISO 6222:2004/ PS-LAP-01

Rezultate validate de: Biochim. Petruţa-Cristina BENNING

Verificat/ Aprobat,
Şef Laborator: Dr. Chim. Ing. Laura-Nicoleta DAMIAN

COMPANIA APA BRAȘOV S.A.
LABORATOR APA POTABILĂ

PROPRIETATE COMPANIA APA BRAȘOV

Raportul de încercare se referă numai la probele analizate. **Reproducerea parţială sau totală a Raportului de încercare este interzisă!**

Întocmit de: Biol. Adina STOINESCU

Exemplar 1/1
Cod: F-7.8-01, ed. 09.09.2026

DETALII SUPLIMENTARE RAPORT NR. U 2183 / 19.10.2026

DESCRIEREA PROBEI LA RECEPȚIE

La recepție, proba de apă se prezintă după cum urmează: 1 recipient brun din PE de capacitate 1000 mL (pentru determinări fizico-chimice), 1 recipient steril de HDPE de 500 mL (pentru determinări microbiologice), 1 recipient de PE de 500 mL (pentru determinarea Al^{3+}), 1 recipient de sticlă de 250 mL (pentru analiza organoleptică).

EXPLICITAREA NOTAȚIILOR DIN RAPORTUL DE ANALIZĂ

1. ** Legea nr. 96/2024 pentru aprobarea Ordonanței nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman.
2. Δt = 217 min = diferența de timp dintre momentul prelevării și momentul încercării probei (max. 6 ore)
3. ^ clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minim 80% din clorul total
4. semnul < semnifică: sub limita de cuantificare
5. UFC = Unități Formatoare de Colonii
6. *** Încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la: lab_apa_potabila@apabrasov.ro**
7. CMA = Concentrația Maximă Admisă
8. Valoarea incertitudinii de măsurare din acest raport reprezintă incertitudinea extinsă obținută prin multiplicarea incertitudinii standard compuse cu factorul de extindere k=2 care, pentru o distribuție normală, corespunde la un nivel de încredere de aproximativ 95%. Această valoare include exclusiv componentele de incertitudine asociate etapelor de testare desfășurate în laborator. Componenta de incertitudine derivată din procesul de eșantionare nu este evaluată și nu este inclusă în incertitudinea extinsă raportată. Rezultatele se referă exclusiv la proba primită/supusă testării.

ATENȚIONĂRI

9. **Opiniile și interpretările conținute în prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.**
10. **Pentru numărul de colonii la 22°C și 37°C interpretarea se face în raport cu datele/ rezultatele istorice.**
11. **Activitatea de prelevare nu este acoperită de acreditarea RENAR.**
12. **Valorile de referință din prezentul raport sunt conform O.G. nr. 7/28.01.2023 și H.G. nr. 971/2023.**
13. **Laboratorul Apă Potabilă este acreditat RENAR (certificat nr. LI 677/ 28.11.2024).**
14. **Rezultatele care nu se încadrează în prevederile legale sunt evidențiate cu săgeți sus/jos↑↓.**

SFÂRȘITUL RAPORTULUI

COMPANIA APA BRAȘOV S.A. LABORATOR APĂ POTABILĂ

PROPRIETATE COMPANIA APA BRAȘOV